



filiale du
fonds
calédonien
de l'habitat



Appel d'offres Travaux - OPERATION LUNA
Questions – Réponses n°1 du **11/07/2019**

1) Question n°1 :

Demande de précision concernant la clôture :
Dans le CCTP il est indiqué :

Fourniture et pose d'une clôture en grillage soudé rigide, plastifié, de 245 centimètres de hauteur. La clôture est constituée : d'un grillage maille 200 x 50 mm, panneaux bifils 8/6/8 diamètre, de 203 centimètres de hauteur par 250 centimètres de longueur (type cloplus, nylofor 2D ou similaire), de poteaux carrés alliage d'aluminium, avec cache de sécurité, la boulonnerie auto cassante étant en acier inox, l'ensemble des matériaux est plastifié par poudre polyester couleur RAL 7012 (gris foncé).

La hauteur de clôture est finalement de 203 cm et non 245 cm ?

En effet, il y a une coquille dans le CCTP, la hauteur est de 203cm.
Le CCTP du lot 25 modifié (v2) est fourni dans le 1^{er} complément au DCE.