

NOUMEA, le 13 août 2024,

à

Entreprises XXX

Réf. : Opération ANEMONE Réhabilitation des Terrasses de 16 logements. Complément d'appel d'offre

Monsieur Madame,

Les deux questions suivantes ont été posées en cours d'Appel d'Offre:

- Les équerres filantes 100x50 dessinées dans la coupe de détail sont-elles au lot des menuiseries alu ou pas car cela n'est pas spécifié dans le CCTP ni dans le détail en question ?
- Le solin / contre solin au-dessus du rail haut des persiennes est-il au lot des menuiseries aluminium ou pas car le CCTP alu dit que oui alors que la coupe de détail dit qu'il est au lot Charpente / Couverture ?

La réponse du MOE est :

- Lot 15 : Sur le détail DCE 17 des persiennes alu (RDC-R+1), l'équerre filante 100 x 50 (interrompu au niveau des barbacanes) support des rails est à charge du lot 15. Elle sera en aluminium d'épaisseur 5 mm minimum
- Lot 18 : Sur le détail DCE 17 des persiennes bois (R+2-R+3), l'équerre filante 100 x 50 (interrompu au niveau des barbacanes) support des rails est à charge du lot 18. Elle sera en aluminium d'épaisseur 5 mm minimum.

En complément de ces précision, vous trouverez les CCTP

- Lot 01 de Juillet 2024
- Lot 04 de Juillet 2024

Qui annulent et remplace les pièces de CCTP initiales pour ces lots.

Vous trouverez également le Rapport initiale de contrôle technique, comme pièce complémentaire à l'Appel d'Offre.

Les autres pièces de l'AO restent inchangées à cette date.

Dans l'attente de votre offre la meilleure.

Le chargé d'opération
Jean-Yves AURIOL