

NOUVELLE CALEDONIE
Ville de Nouméa

fonds social de l'habitat
Bien plus qu'un toit

Lotissement de la vallée de Sakamoto

PRO - DCE

N° PIECE 03-1

NOM PIECE **Plan Assainissement Axes 1A-2**

Affaire : 3061-3071

Echelle : 1 / 500

INDICE	DATE	MODIFICATIONS
A	Janv 2025	Exemplaire initial PRO
B	Fév 2025	EP R260-R264 modifié en Ø315

étec
Ingénierie Conseil
Imm. Le Kariba
BP 76 - Nouméa
Tél : 25.19.70
Fax : 25.04.85
Email : vrd@etec.nc

ATHANOR

bioeko

OMNIS

Qualités de compactage recommandées

(suivant CDC Assainissement)

Tableau de regards

Caractéristiques des regards de visite	Section intérieure
Profondeur (TN-Fe) ≤ 1,80 m et diamètre réseau ≤ Ø630 mm	0,80 x 0,80 EP
Profondeur (TN-Fe) ≤ 3,00 m et diamètre réseau ≤ Ø800 mm	1,00 x 1,00 EP
Profondeur (TN-Fe) > 3,00 m et diamètre réseau > Ø800 mm(EP)	1,25 x 1,25 EP

Nota :

1/Le plan d'exécution d'assainissement sera réalisé par l'entreprise et sera soumis à l'approbation de la Mairie et de la CDE.
2/ Les ouvrages de gestion des eaux de ruissellements seront réalisés en parallèle à l'exécution des terrassements
3/Profondeur des boites de branchements EP-EU
- Pour les boites de branchements situées en bordures de voiries : profondeur 1,60 m
- Pour les boites de branchements situées en bordure d'arroyo: profondeur 1,00 m
4/L'ensemble des tampons fonte sous chaussée seront de classe D400 trafic intense
5/ Après réalisation des revêtements de chaussée et avant réception des travaux l'ensemble des réseaux seront intégralement hydrocurés et inspectés par caméra

Coupe type réseau sous voirie

Coupe type réseau sous espaces verts

Coupe type enrobage de réseau

DETAIL OUVRAGE LIMITANT BASSINS ORAGES

Dépose dispositifs brises charges sur domaine public

Coupe transversale

Coupe longitudinale pose en thalweg

Vue en plan pose hors thalweg

0 20 40 60 80 100