



## **Préconisation d'entretien pour les installations CESI résidence RIVERSTAR**

Une fois par an :

Contrôle d'éventuelle fuite sur le réseau solaire, au point de connexion ballons et panneaux.

Plus connexion sur le réseau sanitaire et resserrage.

Contrôle visuel des différents points de fixation de l'installation, contrôle du serrage.

Remplacement des fixations si en mauvais état.

Contrôle et traitement de l'oxydation si nécessaire, des fixations (colliers, supports, vis, etc...).

Contrôle et test de la vanne EF, du groupe de sécurité et du purgeur.

Contrôle pression sortie du réducteur de pression, correction si nécessaire.

Contrôle de l'anode (à remplacer si son état le nécessite), nettoyage du filtre à tamis.

Nettoyage du verre des panneaux (poussières ou autres) à l'eau douce et un chiffon.

Vidange du ballon tous les 2 ans.

Contrôle de la température aux points de puisage (sortie EC du mitigeur à 50°C) correction si nécessaire.

Contrôle connexion électrique : test d'appoint, prise de l'intensité de la résistance électrique, test du thermostat de sécurité, contrôle de la mise à la terre, test du disjoncteur, resserrage de connexions, contrôle du réglage du relais temporisé et du bon fonctionnement du bouton poussoir à voyant.